



經濟部標準檢驗局
台北市濟南路一段四號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324
WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 9A308002174

受理日期： 98年09月28日

簽發日期： 98年10月19日

實驗室： 第六組

地址： 台北市濟南路1段4號

申請者： 自然材股份有限公司

地址： 32556桃園縣龍潭鄉渴望路83號1樓

品名： 灰泥塗料

規格： 大理石灰泥,大理石粉,石灰水,甲基纖維素

型號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

沈永誠

報告簽署人

謝翰璋

實驗室負責人

第六組
組長 謝翰璋 (2)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A308002174

頁次: 共 2 頁, 第 2 頁

申請者: 自然材股份有限公司

品名: 灰泥塗料

規格: 大理石灰泥, 大理石粉, 石灰水, 甲基纖維素

型號: (空白)

受理日期: 98年09月28日

完成日期: 98年10月16日

試驗項目	試驗結果
石棉鑑定	未檢出
<p>試驗說明:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 環境條件: $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$; $(65\pm 20)\%RH$2. 取樣者: (空白)3. 試驗方法: 參照CNS 139704. 送樣數量: 1件5. 送試物品品名、型號與取樣者等資料係由申請者提供, 本實驗室僅負責試驗分析。6. 本報告如有疑問, 請洽第六組材料檢驗科。(電話: 02-23431892)	